

## 平成 31 年度第 2 回デザイン審査小委員会について

伊丹市野間 1 丁目 10 番地 16 号のこども園について、デザイン審査小委員会からの意見に基づいた伊丹市の助言事項は下記のとおりです。

### 記

#### 1 デザイン審査小委員会 概要

開催日時	令和元年 11 月 22 日（金）午前 9 時 40 分～午前 11 時 50 分
開催場所	伊丹市立総合教育センター 3 階 多目的室
対象物件	事業内容 伊丹市立南西部こども園整備工事
	事業地の位置 伊丹市野間 1 丁目 10 番地 16 号
	主要用途 こども園
	構造・規模 鉄筋コンクリート造、3 階、最高高さ 13.95m

#### 2 協議事項

##### ■建物について

- ① 外壁のメインカラーは赤みが強いいため抑えていただき、建物が周囲に溶け込むよう、アースカラー（土の色）に近い色に修正してください。
- ② 底に使用されている白色については、真っ白ではなく、漆喰の白を基本とし、明度を抑えてください。
- ③ 建築物の面によって形が途切れたり不揃いであるため、特に 3 階の西および南コーナーの手摺部分について配慮し、連続性のあるデザインにしてください。
- ④ 3 階の底が四角く非常に硬いデザインになっていますので、曲線を出し、仕上げは白色にし、1、2 階の曲線のイメージと 3 階の底部分のイメージを近づけてください。
- ⑤ 屋上に設置する機器類の位置を調整していただき、目隠しパネルがすっきり見えるようにしてください。

##### ■外構について

- ① 駐車場・駐輪場については、公園からの連続性が保てるよう、高木も含め、道路側の植栽を計画するよう検討してください。
- ② こども園の南、西面のクローバーや地被類の植栽について、もう少し高さのある緑で足元の修景をしてください。
- ③ 白のメッシュフェンスについては、周囲の建物、緑との連続性を考慮し、濃いブラウンで検討してください。
- ④ 舗装パターンは、現在選択されている 2 色のコントラストが強いので、コントラストを抑えてさりげなくアクセントをつけるようなパターンで検討してください。

以 上