

伊丹市庁舎EV・PHEV用急速充電器設備設置仕様

急速充電器設備仕様: 設置台数1基

出力は50kWであること。

基礎の大きさはW1100×D560×H700

キュービクル設備仕様: 容量58.0kVA

ブレーカー 3P 225AF/200AT

幹線サイズ EM-CET 150° (アース付)

屋外キュービクルから急速充電器スタンド設置位置までの配線及び専用のブレーカーは市で施工する。

