

公募資料に関する質問への回答

令和6年2月14日

1. プロポーザル実施要領に関する質問への回答

質問なし

2. 仕様書に関する質問への回答

No.	ページ	章	大項目	中項目	小項目	意見	回答
1	6	3	3	(3)		共同入札説明書、電力供給業務仕様書、見積内訳書、電気供給業務契約書(案)の作成について、参加する市内事業者が希望した場合と考えてよろしいか。	お見込みのとおりです。
2	10	3	1			「対象とする太陽光発電設備は、太陽光モジュールの公称最大出力合計値またはパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い方が10kW以上のもの」との記載であるが、応募された市内事業者の建物規模、設置場所、電力消費の状態から、設置事業者より10kW以下の設置が経済合理性が高いと判断された場合は、10kW以下の提案を受け入れても問題ないですか。	設置事業者から10kW未満の提案があった場合の対応は本市と協議の上、決定いたします。

3. 協定書(案)に関する質問への回答

質問なし

4. 様式集に関する質問への回答

質問なし