

令和2年度

第2回デザイン審査小委員会 会議録

<p>1. 開催日時 方法</p>	<p>令和2年5月 書面開催</p>
<p>2. 会議出席者</p>	<p>デザイン審査小委員会 委員</p> <ul style="list-style-type: none">・委員長 田中 栄治・委員 神農 悠聖・委員 白井 治 <p>事務局</p> <ul style="list-style-type: none">・都市整備室長 木村 哲也・都市計画課長 小山 雅之・都市計画課主査 上田みのり・都市計画課 藤田 高弘 <p>事業者</p> <ul style="list-style-type: none">・新庁舎等整備室 主幹 中西 寛・株式会社山田総合設計 設計担当
<p>3. 議題及び内容</p>	<p>1. 市が実施する公共事業に係る形態意匠、色彩等の相談及び助言について (1件)</p> <p>所在地：伊丹市千僧1丁目1番1の一部及び39番の一部 主要用途：庁舎（保健センター）</p>
<p>4. 議決事項</p>	<p>—</p>
<p>5. 議事の要旨</p>	<p>1. 市が実施する公共事業に係る形態意匠、色彩等の相談及び助言について、 予め事業者に書面にて事前確認を行った上で、次のとおり、協議事項と することとなった。</p> <p>(協議事項)</p> <p>■建物について</p> <p>外壁に使用される③④複層仕上塗材は事前確認事項のとおり、明度を抑えたN8.5にするという計画を引き続き進めてください。①フッ素ガルバリウム の色彩も③④の複層仕上塗材に合わせてください。さらに新市庁舎のメイン外壁とも合わせてください。</p> <p>■サインについて</p> <p>サインの位置・大きさ・素材・色彩・照明について①フッ素ガルバリウム、③④複層仕上塗材に合わせて、景観に配慮したものとしてください。</p>

■その他

令和2年5月25日付で回答いただいた事前確認事項の内容については引き続き検討、協議を行ってください。

下記参考（事前確認事項）

■建物について

- ・外壁の③-A 複層仕上塗材の色が図面では N9（測定値 N9.5）となっておりますが、N9 は明度が高すぎて眩しいと感じる人がいたり、将来の汚れが目立つことを考えると、もう少し明度を抑えた方が良いと思います。また、④の複層仕上塗材もそれに色合わせしてください。できれば新庁舎の外壁とあわせてください。
- ・屋根材の①フッ素ガルバリウムの色も図面では N9（測定値 N8.5）となっておりますが、できるだけ外壁と合う色の製品としてください。
- ・④ALCt100（目地つぶし）の目つぶしは、将来クラック等でみすぼらしくなって、景観阻害要因になりませんか。
- ・南東側口腔保健センターの外壁色について、③-B の複層仕上塗材の N6.5 が X3 通で塗り分けられていますが、一体的な同一面の形状の中で、2 階部分との塗り分けは別棟のような印象を与えます。GL が下がっていることで基壇の打ち放し仕上げが幅広になることを考慮すれば、一体感を与えるためには、③-A・④と同様の色彩の N9 でよいのではないのでしょうか。また、口腔保健センターと医師会・歯科医師会・休日診療保健センターとの区別を明確にするためであれば、③-B の N6.5 を X4 と X5 通の間まで伸ばすデザインもあるかと思えます。ご検討ください。

■屋上設備機器について

- ・パラペットよりも高い屋上設備機器は、建物周囲からできるだけ見えないように、奥に配置するように再検討してください。

■サインについて

- ・建物上部にサインが必要か、入り口周辺のみでいいのではないかと再検討してください。また、サインは単色の切り文字で、過大なものにならないように配慮してください。
- ・サインを、夜間訪問者のために照明する予定であれば、過度な光を使用せず、間接照明で照らすなど工夫してください。

■外構計画について

- ・センパルセコイヤ、ホルトノキ、ヒメユズリハなどの将来かなり大きく

	<p>なる樹木が、狭い場所に間隔を空けず、また道路際などに多く計画されていますが、将来大きくなった時に大規模に枝を切ったり、伐採することになって、景観を阻害する恐れがあります。将来、数十年後の樹木の状況を考えて、植栽箇所の広さや位置などに合わせた植栽計画を検討してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・南東角のセンペルセコイヤ B ですが、西側通りの印象的なクス並木を考慮すると、常緑広葉樹の方が通り景観になじむのではないかと思います。ご検討ください。 ・エントランス前のスロープや階段廻りの擁壁・手摺壁などの色彩は、暗いイメージにならないように検討してください。 ・敷地周辺のメッシュフェンスは、周囲の植栽の緑の中に沈み込むような色彩（濃いめのブラウンなど）としてください。 <p>■その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・敷地西側にある「物干場」は何を干すのでしょうか。景観を阻害しませんか。
6. その他	なし