

建物情報一覧表

：築50年以上（建物）

：築30年以上（建物）

基準 2024

A：概ね良好 C：広範囲に劣化（注意が必要）
B：部分的に劣化 D：早急に対応する必要がある

建物基本情報										構造躯体の健全性					劣化状況評価					空調設備					備考	
施設名	建物名	棟番号 (施設台帳)	学校 種別	構造	階数	延床 面積 (㎡)	建築 年度	築年 数	耐震安全性			長寿命化判定			屋根・ 屋上	外 壁	内 部仕 上	電 気設 備	機 械設 備	健全度 (100点 満点)	中央方式		個別方式			体育館 空調
									基準	診断	補強	調査 年度	圧縮 強度 (N/㎡)	試算上 の区分							評価	劣化 状況 (%)	評価	劣化 状況 (%)		
伊丹小学校	南校舎棟	4	校舎	RC	2	1,116	1983	41	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	D	D	C	25	-	-	C	74	-	-
	西校舎棟	3	校舎	RC	4	2,127	1982	42	新	-	-	-	-	長寿命	D	C	D	D	C	22	-	-	A	20	-	-
	北校舎棟	1-1・2、6	校舎	RC	4	4,134	1981	43	新	-	-	-	-	長寿命	D	C	D	D	D	19	-	-	A	20	-	-
	東校舎棟	2-1-2	校舎	RC	4	2,127	1981	43	新	-	-	-	-	長寿命	D	C	D	D	C	22	-	-	B	34	-	-
	体育館棟	5-1	体育館	RC	3	1,387	1983	41	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	-	-	A	-	-	-
稲野小学校	北校舎棟東	4-1	校舎	RC	3	1,220	1963	61	旧	済	済	H9	17.6	長寿命	B	B	B	B	A	78	-	-	C	54	-	-
	北校舎棟西	4-2・7	校舎	RC	3	1,624	1964	60	旧	済	済	H9	17.6	長寿命	B	B	B	B	B	75	-	-	C	54	-	-
	南校舎棟	4-3・4・8、11-1・2	校舎	RC	3	2,746	1966	58	旧	済	済	H9	17.6	長寿命	B	B	B	B	B	75	-	-	B	47	-	-
	東校舎棟	4-5・19	校舎	RC	5	1,718	1975	49	旧	済	済	H16	21	長寿命	B	B	B	B	B	75	-	-	B	40	-	-
	渡廊下棟	4-6、17、18	校舎	RC	3	673	1964	60	旧	済	済	H20	18	長寿命	C	C	C	B	B	49	-	-	D	94	-	-
	体育館棟	5-1-2	体育館	RC	2	878	1967	57	旧	済	済	H16	18	長寿命	B	C	B	B	B	65	-	-	-	-	-	-
	多目的ホール	14	校舎	S	2	370	1986	38	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	A	78	-	-	B	47	-	-
	南小学校	北校舎棟西	4-1	校舎	RC	3	1,957	1965	59	旧	済	済	H16	18	長寿命	B	D	B	B	A	56	-	-	C	67	-
南小学校	北校舎棟東	4-2・3・4	校舎	RC	3	1,887	1973	51	旧	済	済	H16	21	長寿命	B	B	B	B	B	75	-	-	C	54	-	-
	南校舎棟西	5-1-2	校舎	RC	3	2,556	1966	58	旧	済	済	H16	18	長寿命	B	B	B	B	B	75	-	-	C	54	-	-
	南校舎棟東	5-3・4・6	校舎	RC	3	1,913	1969	55	旧	済	済	H16	18	長寿命	C	B	B	B	B	72	-	-	C	54	-	-
	西渡廊下棟	5-5、7、10	校舎	RC	3	557	1966	58	旧	済	済	H16	18	長寿命	B	C	B	B	B	65	-	-	C	67	-	-
	東渡廊下棟	13	校舎	RC	2	328	1988	36	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	-	66	-	-	-	-	-	-
	体育館棟	6	体育館	RC	2	1,162	1970	54	旧	済	済	H16	18	長寿命	C	C	B	B	B	62	-	-	-	-	A	-
	笹原小学校	北校舎棟	1-1・2・3・4・5、5	校舎	RC	3	3,086	1967	57	旧	済	済	H16	18	長寿命	B	C	B	B	A	65	-	-	B	47	-
笹原小学校	南校舎棟	4-1・2・3・4・5・6・7・8、8	校舎	RC	4	4,175	1969	55	旧	済	済	H16	18	長寿命	A	B	A	A	A	93	-	-	B	40	-	-
	体育館棟	2	体育館	RC	2	833	1967	57	旧	済	済	H16	18	長寿命	B	B	B	B	B	75	-	-	B	47	A	-
	北東校舎棟	9	校舎	S	1	360	2007	17	新	-	-	-	-	長寿命	C	B	C	A	C	58	-	-	D	114	-	-
	神津小学校	南校舎棟	1	校舎	RC	5	4,027	1979	45	旧	済	済	H16	21	長寿命	C	D	C	C	C	31	D	112	B	34	-
神津小学校	西校舎棟	2、4	校舎	RC	5	2,364	1979	45	旧	済	済	H16	21	長寿命	C	D	C	C	C	31	-	-	B	34	-	-
	体育館棟	3-1	体育館	RC	3	2,133	1979	45	旧	済	済	H16	21	長寿命	C	D	C	C	C	31	-	-	B	34	A	-
	緑丘小学校	南校舎棟東	7-1-2	校舎	RC	3	1,088	1964	60	旧	済	済	H18	17.6	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	B	40	-
緑丘小学校	北校舎棟	8-1-2	校舎	RC	5	3,265	1971	53	旧	済	済	H18	17.6	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	A	14	-	-
	南校舎棟西	9-1-2、11	校舎	RC	5	2,471	1972	52	旧	済	済	H18	17.6	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	A	14	-	-
	渡廊下棟	10-1-2、14	校舎	RC	4	713	1972	52	旧	済	済	H18	17.6	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	D	94	-	-
	体育館棟	12	体育館	RC	2	1,109	1985	39	新	-	-	-	-	長寿命	B	D	D	D	C	19	-	-	-	-	-	-
	瑞穂小学校	北校舎棟	1-1-2・3・4	校舎	RC	3	3,060	1967	57	旧	済	済	H18	17.6	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	A	7	-
瑞穂小学校	南校舎棟	3-1-2・3、4	校舎	RC	4	2,456	1969	55	旧	済	済	H18	17.6	長寿命	C	C	C	C	B	44	C	76	A	-	-	-
	渡廊下棟	3-4	校舎	RC	3	96	1969	55	旧	済	済	H20	18	長寿命	C	C	C	C	-	35	-	-	-	-	-	-
	体育館棟	2	体育館	RC	2	775	1967	57	旧	済	済	H18	17.6	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	-	-	A	-
	桜台小学校	南校舎棟	2-1-2・3	校舎	RC	4	2,135	1964	60	旧	済	済	H9	17.6	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	A	14	-
桜台小学校	北校舎棟東	6-1-2、10	校舎	RC	4	2,234	1969	55	旧	済	済	H9	17.6	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	B	40	-	-
	北校舎棟西	6-3・5・6・7	校舎	RC	4	3,016	1971	53	旧	済	済	H9	17.6	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	A	14	-	-
	渡廊下棟	6-4、14	校舎	RC	3	426	1970	54	旧	済	済	H20	18	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	C	87	-	-
	体育館棟	9-1-2	体育館	RC	2	1,546	1984	40	新	-	-	-	-	長寿命	D	D	D	D	C	14	-	-	-	-	-	-
	天神川小学校	南校舎棟	3-1-2	校舎	RC	3	2,198	1964	60	旧	済	済	H9	17.6	長寿命	D	C	D	D	C	22	-	-	A	20	-
天神川小学校	北校舎棟	5-1-2・4・5・6・7	校舎	RC	4	3,951	1969	55	旧	済	済	H9	17.6	長寿命	C	C	D	D	A	32	-	-	B	34	-	-
	渡廊下棟	5-3、12	校舎	RC	3	361	1969	55	旧	済	済	H20	18	長寿命	C	C	C	C	D	36	-	-	A	20	-	-
	体育館棟	11-1-2	体育館	RC	2	1,372	1987	37	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	-	-	A	7	A	-
	南東校舎棟	13	校舎	S	3	540	2000	24	新	-	-	-	-	長寿命	D	D	D	D	C	14	-	-	A	20	-	-
有岡小学校	南校舎棟	1-1-2・3、9	校舎	RC	4	2,940	1969	55	旧	済	済	H8	17.6	長寿命	A	A	A	A	A	100	-	-	C	54	-	-
	北校舎棟	1-4	校舎	RC	4	802	1971	53	旧	済	済	H8	17.6	長寿命	B	A	A	A	-	86	-	-	C	54	-	-
	体育館棟	2-1-2	体育館	RC	3	1,521	1969	55	旧	済	済	H8	17.6	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	B	40	-	-
	南校舎棟南	10	校舎	S	2	282	2008	16	新	-	-	-	-	長寿命	C	B	C	C	B	54	-	-	D	107	-	-
	西校舎棟	11	校舎	RC	4	2,351	2017	7	新	-	-	-	-	長寿命	A	B	B	B	A	80	-	-	B	47	-	-
花里小学校	南校舎棟	1-1-2、3	校舎	RC	4	2,856	1970	54	旧	済	済	H18	20.5	長寿命	A	A	A	A	B	97	-	-	A	14	-	-
	北校舎棟	1-4・6・7	校舎	RC	4	2,192	1971	53	旧	済	済	H18	20.5	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	A	14	-	-
	渡廊下棟	1-3・5	校舎	RC	4	1,641	1970	54	旧	済	済	H18	17.6	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	B	47	-	-
	体育館棟	2-1-2	体育館	RC	2	865	1970	54	旧	済	済	H18	17.6	長寿命	A	A	A	A	D	89	-	-	A	20	-	-
毘隅里小学校	南校舎棟	1-1-2、6	校舎	RC	5	2,401	1973	51	旧	済	済	H18	21	長寿命	C	D	C	C	B	36	-	-	A	7	-	-
	西・北校舎棟	2-1-2・3・4	校舎	RC	5	3,019	1973	51	旧	済	済	H18	21	長寿命	D	C	C	C	B	42	-	-	B	47	-	-
	体育館棟	3-1-2	体育館	RC	3	2,073	1973	51	旧	済	済	H18	18.5	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	B	47	-	-
鈴原小学校	南校舎棟	1-1-2・5、3	校舎	RC	5	3,104	1974	50	旧	済	済	H9	20.5	長寿命	A	A	A	A	A	100	-	-	B	34	-	-
	西・北校舎棟	1-3・4	校舎	RC	5	2,218	1975	49	旧	済	済	H9	20.5	長寿命	D	D	D	D	C	14	-	-	A	20	-	-
	体育館棟	2-1-2・3	体育館	RC	3	2,040	1974	50	旧	済	済	H9	20.5	長寿命	D	D	D	D	C	14	-	-	C	80	-	-
摂陽小学校	南校舎棟	1-1-2、9	校舎	RC	5	2,408	1974	50	旧	済	済	H18	19.7	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	A	7	-	-
	中校舎棟	2-1-2	校舎	RC	5	2,761	1974	50	旧	済	済	H18	21	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	A	20	-	-
	体育館棟	3-1-2	体育館	RC	3	2,050	1974	50	旧	済	済															

建物情報一覧表

築50年以上(建物)

築30年以上(建物)

基準 2024

A : 概ね良好

C : 広範囲に劣化(注意が必要)

B : 部分的に劣化

D : 早急に対応する必要がある

建物基本情報										構造躯体の健全性					劣化状況評価					空調設備					備考	
施設名	建物名	棟番号 (施設台帳)	学校 種別	構造	階数	延床 面積 (㎡)	建築 年度	耐震安全性			長寿命化判定			屋根・ 屋上	外 壁	内 部 仕 上	電 気 設 備	機 械 設 備	健全度 (100点 満点)	中央方式		個別方式		体育館 空調		
								基準	診断	補強	調査 年度	圧縮 強度 (N/㎡)	試算上 の区分							評価	劣化 状況 (%)	評価	劣化 状況 (%)	評価		劣化 状況 (%)
萩野小学校	南校舎棟	1-1-2・3・4	校舎	RC	5	3,297	1976	48	旧	済	済	H11	20.5	長寿命	D	D	D	D	C	14	-	-	A	-	-	
	西・北校舎棟	2-1-2・3・4	校舎	RC	5	3,038	1976	48	旧	済	済	H11	20.5	長寿命	D	D	D	D	C	14	-	-	A	20	-	
	体育館棟	3-1-2	体育館	RC	3	2,114	1976	48	旧	済	済	H11	19.6	長寿命	D	D	D	D	C	14	-	-	A	27	A	
池尻小学校	南校舎棟	1-1・3・8	校舎	RC	5	4,216	1977	47	旧	済	済	H13	20.5	長寿命	D	C	D	D	C	22	D	92	A	20	-	
	西校舎棟	1-2・4・5・7・9	校舎	RC	5	2,556	1977	47	旧	済	済	H13	20.5	長寿命	D	D	D	D	C	14	-	-	A	20	-	
	体育館棟	6-1-2	体育館	RC	2	1,268	1978	46	旧	済	済	H13	20.5	長寿命	D	D	D	D	C	14	-	-	-	A	-	
鴻池小学校	南校舎棟	1-1-2	校舎	RC	5	2,401	1981	43	新	-	-	-	-	長寿命	D	C	D	D	D	19	-	-	A	-	-	
	東校舎棟	2-1-2・9・10	校舎	RC	5	3,406	1981	43	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	D	C	36	-	-	A	14	-	
	体育館棟	3-1-2	体育館	RC	3	2,130	1981	43	新	-	-	-	-	長寿命	B	D	D	D	C	19	-	-	A	27	-	
	食堂棟	8-1-2	校舎	RC	1	354	1983	41	新	-	-	-	-	長寿命	D	D	D	D	D	10	-	-	A	27	-	
東中学校	西校舎棟	7, 14	校舎	RC	3	1,028	1962	62	旧	済	済	H9	17.6	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	B	40	-	
	南校舎棟	10-1-2・12-3・4	校舎	RC	3	2,037	1964	60	旧	済	済	H9	17.6	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	A	7	-	
	北校舎棟	8, 12-1-2	校舎	RC	4	3,510	1972	52	旧	済	済	H18	21	長寿命	A	A	A	A	B	97	-	-	A	7	-	
	体育館棟	16-1-2	体育館	RC	3	2,514	1985	39	新	-	-	-	-	長寿命	B	D	D	D	C	19	-	-	D	100	A	
	格技棟	9	格技棟	S	1	546	2011	13	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	C	87	-	
西中学校	北校舎棟東	6-1-2	校舎	RC	3	1,050	1961	63	旧	済	済	H9	17.6	長寿命	B	B	B	C	A	73	-	-	B	47	-	
	北校舎棟西	1, 6-3-4-5・11	校舎	RC	3	3,204	1966	58	旧	済	済	H9	17.6	長寿命	A	B	A	A	A	93	-	-	B	40	-	
	体育館棟	8-1-2	体育館	RC	3	1,832	1970	54	旧	済	済	H9	17.6	長寿命	C	B	B	C	B	67	-	-	B	47	A	
	東校舎棟	15	校舎	RC	4	1,630	1974	50	旧	済	済	H18	14.2	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	B	47	-	
	格技棟	19-1-2・3	格技棟	RC	2	896	1990	34	新	-	-	-	-	長寿命	D	D	D	D	D	10	-	-	D	227	-	
南中学校	北校舎棟	6-1-2	校舎	RC	3	1,050	1961	63	旧	済	済	H9	14.7	長寿命	B	C	B	B	B	65	-	-	C	67	-	
	中校舎棟東	7	校舎	RC	3	658	1961	63	旧	済	済	H9	14.7	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	C	67	-	
	南校舎棟	14, 19	校舎	RC	6	3,591	1973	51	旧	済	済	H18	18	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	C	67	-	
	中校舎棟西	15	校舎	RC	5	1,755	1974	50	旧	済	済	H18	18	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	C	67	-	
	体育館棟	12-1-2	体育館	RC	3	2,466	1972	52	旧	済	済	H18	18	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	C	80	A	
	格技棟	18-1-2・3	格技棟	RC	2	780	1991	33	新	-	-	-	-	長寿命	D	D	D	D	C	14	-	-	D	220	-	
北中学校	北校舎棟	4-1-2	校舎	RC	3	930	1961	63	旧	済	済	H7	14.7	長寿命	B	D	D	D	D	16	-	-	D	107	-	
	中校舎棟	6, 13, 16	校舎	RC	3	1,963	1964	60	旧	済	済	H16	14.7	長寿命	C	C	D	D	C	25	-	-	D	107	-	
	南校舎棟	11-1-2・3・4・12・19	校舎	RC	4	3,793	1971	53	旧	済	済	H16	17.6	長寿命	C	C	D	D	D	21	-	-	D	114	-	
	技術科棟	17	校舎	RC	2	412	1981	43	旧	済	済	H20	20.5	長寿命	C	D	D	D	C	16	-	-	D	107	-	
	体育館棟	7, 8-1-2	体育館	RC	2	1,656	1966	58	旧	済	済	H16	17.6	長寿命	D	D	D	D	D	10	-	-	C	54	-	
天王寺川中学校	南校舎棟	1-1-2・3・5	校舎	RC	5	2,893	1970	54	旧	済	済	H9	17.6	長寿命	C	C	D	D	C	25	-	-	A	20	-	
	北校舎棟	3-1-2・3-4-5・6・7・6	校舎	RC	5	3,938	1970	54	旧	済	済	H9	17.6	長寿命	C	C	D	D	C	25	-	-	A	14	-	
	渡廊下棟	2・13	校舎	RC	4	758	1970	54	旧	済	済	H21	18	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	-	-	-	
	体育館棟	4-1-2・3	体育館	RC	3	1,672	1970	54	旧	済	済	H9	17.6	長寿命	C	D	C	C	B	36	-	-	B	40	A	
	技術科棟	7	校舎	S	1	378	1972	52	旧	済	済	H21	-	長寿命	C	C	C	D	C	36	-	-	A	14	-	
	格技棟	14-1-2	格技棟	RC	2	739	1989	35	新	-	-	-	-	長寿命	D	D	D	D	D	10	-	-	D	234	-	
松崎中学校	南校舎棟	1-1-2・3-4・10	校舎	RC	6	2,983	1975	49	旧	済	済	H14	21	長寿命	D	D	D	D	C	14	C	84	-	-	-	
	東校舎棟	2-1-2・9	校舎	RC	6	3,643	1975	49	旧	済	済	H14	21	長寿命	D	D	D	D	C	14	C	84	A	14	-	
	北校舎棟	7-1-2・3-4	校舎	RC	3	900	1986	38	新	-	-	-	-	長寿命	D	D	D	D	C	14	-	-	A	14	-	
	体育館棟	3-1-2	体育館	RC	3	2,093	1975	49	旧	済	済	H14	21	長寿命	D	D	D	D	C	14	-	-	A	14	-	
荒牧中学校	南校舎棟	2-1-2・3-6・8・9	校舎	RC	6	3,750	1980	44	旧	済	済	H18	21	長寿命	C	D	C	C	B	36	D	100	B	47	-	
	西校舎棟	3	校舎	RC	6	2,342	1980	44	旧	済	済	H18	21	長寿命	C	D	C	C	B	36	-	-	B	40	-	
	体育館棟	1-1-2	体育館	RC	3	2,103	1980	44	旧	済	済	H18	21	長寿命	C	D	C	C	B	36	-	-	B	47	-	
	格技棟	2-4-5	格技棟	RC	2	443	1983	41	新	-	-	-	-	長寿命	C	D	C	C	B	36	-	-	-	-	-	
笹原中学校	中校舎棟	1-1-2・7	校舎	RC	4	1,372	1983	41	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	A	B	78	-	-	B	40	-	
	北校舎棟	2-1-2	校舎	RC	4	1,821	1983	41	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	A	B	78	-	-	B	40	-	
	南校舎棟	3	校舎	RC	4	2,500	1983	41	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	-	-	A	27	-	
	体育館棟	4-1-2	体育館	RC	3	2,078	1983	41	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	A	B	78	-	-	B	47	-	
	格技棟	6	格技棟	RC	3	1,197	1983	41	新	-	-	-	-	長寿命	B	A	B	A	A	89	-	-	B	47	-	
伊丹高等学校	1号棟	5・6・14-1-2・19-1-2	校舎	RC	4	2,585	1963	61	旧	済	済	H20	18	長寿命	B	C	B	B	B	65	-	-	C	74	-	
	2号棟	7-2-3・21	校舎	RC	4	2,359	1997	27	新	-	-	-	-	長寿命	D	C	D	D	B	27	-	-	C	67	-	
	3号棟	13-1-2・3・20	校舎	RC	5	5,309	1973	51	旧	済	済	H19	21	長寿命	C	D	D	D	D	13	-	-	C	67	-	
	体育館棟	8	体育館	RC	3	2,568	1966	58	旧	済	済	H9	17.6	長寿命	A	D	C	C	C	37	-	-	B	40	-	
伊丹特別支援学校	渡廊下棟	11-1	校舎	RC	1	81	1967	57	旧	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	-	-	C	74	-	
	北校舎棟	1-1-2	校舎	RC	3	1,761	1975	49	旧	済	済	H18	21	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	B	40	-	
	体育館棟	1-3-4・5	体育館	RC	3	1,735	1976	48	旧	済	済	H18	21	長寿命	C	C	C	C	B	44	D	108	B	47	-	
伊丹幼稚園	南校舎棟	4・6	校舎	RC	1	360	1982	42	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	C	B	44	-	-	B	47	-	
	保育室棟	1	園舎	RC	2	832	1975	49	旧	済	済	H20	20.6	長寿命	A	A	A	A	A	100	-	-	A	27	-	
	ありおか幼稚園	保育室棟	1, 3-1-2・6	園舎	RC	2	517	1969	55	旧	済	済	H20	17.6	長寿命	D	C	D	D	D	19	-	-	D	134	-
	みずほ幼稚園	保育室棟	1・2	園舎	RC	2	793	1968	56	旧	済	済	H19	20.6	長寿命	D	D	D	D	C	14	-	-	A	14	-
おぎの幼稚園	保育室棟	1-1-2	園舎	RC	2	848	1977	47	旧	済	済	H19	20.6	長寿命	D	D	D	D	D	10	-	-	B	34	-	
	いけじり幼稚園	保育室棟	1	園舎	RC	2	849	1979	45	旧	済	済	H19	20.6	長寿命	C	D	D	D	D	13	-	-	A	27	-
	このいけ幼稚園	保育室棟	1・2・3・4・5	園舎	RC	1	602	1982	42	新	-	-	-	-	長寿命	D	C	D	D	D	19	-	-	A	7	-