

火災統計



○ 火災概要

令和2年中の出火件数は、49 件で前年（43件）に比べ 6 件の増加となっています。

焼損床面積は、318 m²で前年（52m²）に比べ 266 m²の増加となっています。

火災による死者数は、2 人で前年（2人）に比べ増減はなく、負傷者数は、15 人で前年（4人）に比べ 11 人の増加となっています。

出火原因は、都市型火災原因の上位とされている放火（放火の疑い含む）によるものが 11 件で、全火災の 22 %を占め、次いでこんろによるものが 9 件、マッチ・ライターが 4 件となっています。

損害額は、37,989 千円で前年（19,722千円）より 18,267 千円増加しており、火災 1 件当たりの損害額は、775 千円となっています。

○ 火災件数	49 件	
内訳	○ 建物火災件数	30 件
	○ 車両火災件数	7 件
	○ 航空機火災件数	0 件
	○ その他火災件数	12 件
○ 焼損床面積	318 m ²	
○ 焼損棟数	41 棟	
○ 損害額	37,989 千円	
○ り災世帯数	37 世帯	
○ り災人員	80 人	
○ 死者	2 人	
○ 負傷者	15 人	

<建物火災 1 件当たり>

焼損床面積	10.6 m ²
損害額（※）	1,226 千円
焼損棟数（※）	1.3 棟
り災世帯数	1.2 世帯
り災人員	2.7 人

※建物火災損害額 36,773 千円

※建物火災焼損棟 40棟

<人口 1 万人当たり>

火災件数出火率	2.5 件
焼損床面積	16.0 m ²
焼損棟数	2.1 棟
損害額	1,914 千円
り災世帯数	1.9 世帯
り災人員	4.0 人
死傷者	0.9 人

令和 3 年 1 月 推計人口 198,488 人

○ 原因別・覚知別等火災発生状況

(R2.1.1 ~ R2.12.31)

区	た	こ	か	風	焼	ス	こ	ボ	煙	排	電	電	内	配	火	マ	た	溶	灯	衝	取	火	放	放	そ	不	計	火	火	火	警	加	加	加	事	そ				
	た	こ	か	風	焼	ス	こ	ボ	煙	排	電	電	内	配	火	マ	た	溶	灯	衝	取	火	放	放	そ	不	計	火	火	火	警	加	加	加	事	そ				
計	49	3	9			2				1	2	1	2		4	4							7	4	11	3	49	6	4	29	3	2	1	1	3					
1月	6	1								1					1	1										6	1	3	1											
2月	4																									4	1	2	1											
3月	4	1																					1	1		4	1	1	2											
4月	4									1					2										1	4	4	1	2											
5月	7	1	1			1																3			1	7	5	1	3	1										
6月	5	2									1											1	1			5	3		2											
7月	3										1														2	3	2	1												
8月	2									1															1	2	1	1												
9月	4	2	1																						1	4	4	1	3											
10月	4	1														1									1	4	4		3											
11月	3	1										1													1	4	3	2	1											
12月	3	1				1																			1	3	3	1												
計	49	3	9			2				1	2	1	2		4	4							7	4	11	3	49	6	4	29	3	2	1	1	3					
建物	30	2	9			2				2	1	1	1		4	4							1	6	2	30	4	4												
車両	7									1																7	4	1	1											
船舶																																								
航空機																																								
その他	12	1																									12	1												
計	49	3	9			2				1	2	1	2		4	4							5	4	1	3	49	6	4	29	3	2	1	1	3					
東消防署	25	1	4			1				1	2	1	2		3	3							5	6	2	25	3	3												
本署	9	1	2			1							1		1								1	2		9	1	1												
神津	3																									3														
南野	13	2										1	1		2								3	3	1	13	1	1												
西消防署	24	2	5			1				1	2				1	1							2	4	5	24	1	2												
本署	10	1	1			1				1	1				1								1	3		10	1	1												
池尻	10	1	2																				1	3	1	10	1	2												
荒牧	4	2																					1	1		4	2													

○ 発火源・経過・着火物別火災発生状況

(R2. 1. 1～R2. 12. 31)

区分	発火源	計	経過	計	着火物	計	
電気関係	引込線(低圧)	1	電線が短絡する	1	電線被類	1	
	看板灯	1	考え違いにより使用を誤る	1	合成樹脂と成形品	1	
	器具付きコード	1	電線が短絡する	1	合成樹脂と成形品	1	
	交通機関内配線(その他)	1	金属の接触部が過熱する	1	電気配線類	1	
	旋盤・スライス盤	1	過多の電流を流す	1	その他	1	
	直流電源装置(充電器)	1	絶縁劣化により発熱	1	合成樹脂と成形品	1	
	電気ストーブ・火鉢(開放式)	1	可燃物が動いて火源に触れる	1	衣類	1	
	冷凍庫・冷凍冷蔵ケース	1	スパークする	1	その他	1	
	その他の移動可能な電熱器	1	可燃物が動いて火源に触れる	1	合成樹脂と成形品	1	
とす ガス 油類 を 燃 料 装 置 料	ガスこんろ	4	可燃物が火源の上に転倒落下する	1	合成樹脂と成形品	1	
			過熱する	1	動植物油類	1	
			放置する、忘れる	2	動植物油類	2	
	ガステーブル	5	引火する	3	LPG(カセット用)	1	
			放置する、忘れる	2	LPG(スプレー用)	2	
石油・ガソリンストーブ(開放式)	1	1	引火する	1	動植物油類	2	
火種・高温・危険物品	たばこ	3	火源が転倒落下する	1	ふとん、座ぶとん、寝具	1	
			不適當なところに捨て置く	2	ごみ類	1	
	マッチ	3	火源が転倒落下する	2	紙屑、わら屑	1	
			放火	1	ふとん、座ぶとん、寝具	1	
			放火	1	袋及び紙製品	1	
	ライター	4	引火する	1	他の木質物	1	
			可燃物が動いて火源に触れる	1	第二石油類	1	
			放火	2	その他	1	
	その他のたばことマッチ	3	放火	放火	3	その他	1
				放火	3	枯草(生えたまま結れたもの)	1
				放火	3	他の自動車	1
	線香	3	火源が転倒落下する	放火	3	唐紙、フスマ	1
				放火	3	立木	1
	排気管	1	1	可燃物が火源の上に転倒落下する	1	ふとん、座ぶとん、寝具	1
	タイヤと路面との摩擦	1	1	摩擦により発熱する	1	衣類	1
ブレーキライニング	1	1	摩擦により発熱する	1	紙屑、わら屑	1	
金属とスクラッププレス機の衝撃火花	1	1	引火する	1	合成樹脂と成形品	1	
容器内流動体のスパーク	1	1	静電スパークが飛ぶ	1	他の自動車	1	
火のついた油	1	1	火源が動いて接触する	1	タイヤ	1	
不明	不明	8	放火	1	LPG(スプレー用)	1	
			放火疑い	4	第一石油類	1	
			不明	3	粉塵	1	
計		49		49		49	

○ 過去10年間の火災発生状況

(各年1.1～12.31)

年別	項目 計	建 物	車 両	航 空 機	そ の 他	り災状況		焼 損 床 面 積 (㎡)	損 害 額 (千円)	死 傷 者		出 火 率	1 件当たり	
						焼 損 棟 数	世 帯 数			死 者	負 傷 者		焼 損 床面積 (㎡)	損害額 (千円)
平成23年	66	32	5	1	28	36	24	315	61,670	1	14	3.3	9.8	934
平成24年	59	35	10		14	37	26	186	13,832	1	8	3.0	5.3	234
平成25年	74	31	12	1	30	36	23	1,062	99,592	1	23	3.7	34.3	1,346
平成26年	49	26	5		18	27	18	70	15,878		5	2.5	2.7	324
平成27年	34	21	1		12	22	22	70	23,707	1	6	1.7	3.3	697
平成28年	44	21	6	1	16	25	21	198	27,182	3	3	2.2	9.4	618
平成29年	43	21	8		14	27	18	321	21,904		9	2.2	15.3	509
平成30年	31	20	3		8	25	22	579	53,706	2	10	1.6	29.0	1,732
平成31年 令和元年	43	26	5		12	27	15	52	19,722	2	4	2.2	2.0	459
令和2年	49	30	7		12	41	37	318	37,989	2	15	2.5	10.6	775
平均	49.2	26.3	6.2	0.3	16.4	30.3	22.6	317	37,518	1.3	9.7	2.5	12.2	763

※出火率：人口1万人当たりの出火件数

○ 過去10年間の火災原因別発生状況

(各年1.1～12.31)

年別 順位	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年
1位	放 火	放 火	放 火	放 火	放 火	放 火	放 火	放 火	放 火	放 火
	22	21	24	16	13	16	10	5	10	11
2位	たばこ	こんろ	たばこ	こんろ	こんろ	こんろ	こんろ	マッチ ライター	たばこ	こんろ
	10	8	12	9	6	5	6	4	5	9
3位	こんろ	たばこ	電灯 電灯電話等の配線	たばこ	電気機器	たばこ	たばこ	電気機器	こんろ	マッチ ライター
	7	6	4	8	2	3	4	3	5	4
4位	火あそび	排気管	ストーブ	ストーブ	火あそび	ストーブ 電気機器 電灯電話等の配線 配線器具	電灯電話等の配線 配線器具 溶接機・溶断機	こんろ	電気機器	たばこ
	3	3	3	2	2	2	2	2	4	3
5位	風呂かまど 電気機器 電灯電話等の配線	火あそび	電気機器	電気機器	その他 (複数)	その他 (複数)	その他 (複数)	その他 (複数)	その他 (複数)	ストーブ 電気機器 電灯電話等の配線
	2	3	3	2	1	1	1	1	1	2

※放火は放火の疑いを含む。

○ 過去10年間の主な火災発生状況

No.	発 生 年 月 日	出火場所	原 因	建物用途	建物 構造	損害額 (千円)	焼 損 床面積 (㎡)	焼損棟	り災 世帯	り災 人員	死者
1	平成23年 2月19日	中野東	灯 火	専用住宅	木造	14,877	98	1	1	4	1
2	平成24年 8月13日	西野	たばこ	共同住宅	耐火	395	30	1	2	5	1
3	平成25年 3月27日	荒牧	不明火	住 居 兼 倉庫	その他	26,510	340	3	2	2	
4	平成25年 4月12日	北本町	不明火	作業場	準耐	11,073	370	2	1	1	
5	平成27年 11月5日	野間	こんろ	共同住宅	耐火	8,711	21	1	2	3	1
6	平成28年 2月9日	北河原	不明火	共同住宅	木造	9,564	99	2	4	4	1
7	平成28年 3月24日	中野東	電灯電話 等の配線	共同住宅	耐火	523	10	1	1	2	2
8	平成30年 2月27日	西野	不明火	共同住宅	耐火	669	60	1	3	8	1
9	平成30年 11月9日	山田	マッチ・ ライター	共同住宅	準耐	1,114	11	1	1	1	1
10	平成31年 1月3日	鴻池	不明火	住 宅	木造	1,243	9	1	1	1	1
11	令和元年 12月11日	荒牧	不明火	共同住宅	耐火	20	9	1	2	2	1
12	令和2年 9月16日	瑞穂町	たばこ	住 宅	木造	9,187	85	3	2	5	1
13	令和2年 10月29日	稲野町	マッチ又 はたばこ	共同住宅	耐火	372	19	3	2	5	1

〈備考〉 抽出基準：焼損面積300㎡以上、または死者の生じた火災