大阪国際空港周辺緑地指定管理業務仕様書の新旧対照表

修正前	修正後（令和 6 年 9 月 2 0 日）
<p>7. その他の留意事項</p> <p>(中略)</p> <p>(10) 電力契約について</p> <p>以下の供給条件の全てを満たす電力を調達すること。</p> <p>【2025 年度以前】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 供給電力の 30%以上に再生可能エネルギー由来の FIT 非化石証書または非 FIT 非化石証書（再エネ指定あり）を付与すること。 ・ 供給電力の調整後排出[*]は 0.000273t-CO2/kWh とすること。 <p>【2026 年度以降】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 供給電力の 60%以上に再生可能エネルギー由来の FIT 非化石証書または非 FIT 非化石証書（再エネ指定あり）を付与すること。 ・ 供給電力の調整後排出[*]は 0.000156t-CO2/kWh とすること。 <p>※温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令（平成 18 年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第 2 号）第 20 条の 2 に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表する調整後排出係数を指す。</p>	<p>7. その他の留意事項</p> <p>(中略)</p> <p>(10) 電力契約について</p> <p>以下の供給条件の全てを満たす電力を調達すること。</p> <p>【2025 年度以前】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 供給電力の 30%以上に再生可能エネルギー由来の FIT 非化石証書または非 FIT 非化石証書（再エネ指定あり）を付与すること。 ・ 供給電力の調整後排出<u>係数</u>[*]は 0.000273t-CO2/kWh <u>以下</u>とすること。 <p>【2026 年度以降】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 供給電力の 60%以上に再生可能エネルギー由来の FIT 非化石証書または非 FIT 非化石証書（再エネ指定あり）を付与すること。 ・ 供給電力の調整後排出<u>係数</u>[*]は 0.000156t-CO2/kWh <u>以下</u>とすること。 <p>※温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令（平成 18 年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第 2 号）第</p>

	<p>20 条の 2 に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表する調整後排出係数を指す。</p>
--	---