

随意契約締結の報告について

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」及び「伊丹市入札結果等の公表に関する要綱」に基づき、工事請負契約及び工事に係る測量・調査・建設コンサルタント等の委託業務契約について、随意契約を行った契約の内容について公表します。なお、案件の詳細につきましては、下記担当課にお問い合わせください。

1. 契約件名	スプリンクラー屋外埋設配管漏水修繕工事		
2. 契約の相手方	安全産業株式会社		
3. 契約相手方所在地	伊丹市御願塚4丁目10番18号		
4. 履行場所	伊丹市立サンシティホール（伊丹市中野西1丁目148-1）		
5. 業務の概要	消防法上、義務設置となっている消火設備のスプリンクラーにおいて消火管からの漏水を認めため、修繕するもの。		
6. 契約日	令和 7 年	11 月	21 日
7. 契約期間	令和 7 年	11 月	21 日 から
	令和 8 年	3 月	31 日 まで
8. 契約金額（税込）	5,720,000		円
9. 根拠法令	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号		
10. 契約相手方とした理由	<ul style="list-style-type: none"> ・消火管より地中に水が沁みだしている可能性があったこと。また、その範囲としては消火管の耐用年数から鑑みるに、漏水区画の複数箇所が発生している可能性が高かったこと。 ・消火管が埋設された部分は地上の通行者も多く、車の往来もあるため、最悪の想定として地面陥没の恐れがあったこと。 ・消火管には、スプリンクラーを稼働させるための圧力が常時かかっている状態であり、漏水が判明した区域を一定期間放置しておくには高リスクであったこと。 ・施設唯一の消火設備であり、使用不可の状態になった場合、年間利用者が多いことから市民への影響が多いこと。 <p>以上の理由から緊急修繕が必要と判断し、3社見積をしたところ、当該契約相手方が最も安価であったため。</p>		
11. 担当課	地域・高年福祉課		